



WOLF Ersatzteilliste / Gerätestammkarte

Anlage: A8 Seite: 1 von 3

Kunde:	Engelhardt GmbH	Verkaufsbüro	
Projekt:	Elementum Bayerstraße	Wolf Anlagen-Technik	
Auftrags-Nr.:	AB-01269-20/A8	Tel. +49 (0) 8452/99-0	Fax. +49 (0) 8452/8410
Datum:	14.07.2020	Sachbearbeiter: Daniel Rottler	
		Tel. 08452 99260	Fax. 08452 99250

Anlage: Zu-u.Abluftgerät Laden PAK
LV-Pos: 03.02.20
Ausführung: Innenaufstellung Standardausführung

Typ: **WK-com N B85/B318 Zuluft**

Luftmenge : 10.000 m³/h
dp-extern : 400 Pa

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung	
9-00-119-12	1	Stellmotor AUF/ZU 10 Nm 24V o. HS NM24A, inkl. Mont.	M0013160
9-00-150-10	1	Potentialausgleich 1 Stück , inkl. Mont.	
9-00-410-01	1	Taschenfilter ePM1 60 %, stehende Taschen, ohne Mont. Dim-Widerstand: 84 Pa Filterfläche: 27,3 m² Anf-Widerstand: 42 Pa Mit.Absch-Gr.: 99,0 % End-Widerstand: 126 Pa Mit.Wirk-Gr.: 79,0 % Klassifikation (ISO 16890): ePM1 60 % Anz. Breite * Höhe * Tiefe Materialnummer 3 592 * 592 * 520 M0020186 3 592 * 287 * 520 M0020188	
9-00-461-02	1	Schalldämpferkulissee, inkl. Mont. mit Glasseidengewebe 4 St. MK Typ EMB 360 x 913 x 750 / dp-eigen: 33 Pa Frequenzband [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Dämpfung [dB]: 7,0 12,0 22,0 30,0 41,0 34,0 22,0 15,0	M0011511
9-00-108-05	1	Freilaufendes Lüfterrad mit EC-Motor mit Messbohrung, inkl. Mont., parametrisiert Ventilator-Typ: GR56I-ZID.GL.CR / 4,60kW Luftmenge: 10000 m³/h Wellenleistung: 0,00 kW P-Welle-Max.: 0,00 kW dp-statisch: 766 Pa Venti-Drehzahl: 1525 1/min Wirkungsgrad: 0,0 % Frequenzband [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Summe LW drucks. [dB]: 73,0 83,0 76,9 78,1 74,5 71,4 68,1 64,8 85,8 LWA drucks. [dB(A)]: 46,8 66,9 68,3 74,9 74,5 72,6 69,1 63,7 80,0 LW2 Gerät [dB]: 62,5 72,0 57,9 55,1 52,5 48,4 47,1 41,8 72,8 LPA Ger. 1m [dB(A)]: 19,9 39,5 32,9 35,5 36,1 33,2 31,7 24,3 43,5 Schallangaben bezogen auf schalltoten Raum. Drehzahl: 1/min Max-Drehzahl: 1780 1/min Nennleistung: 4,60 kW Isolierstoffkl.: F Nennstrom: 0,00 A Frequenz Max.: 0,0 Hz Nennspannung: 400 V Frequenz Min.: 0,0 Hz	M0021540
9-00-514-01	1	WRG-Block Diagonalstrom, inkl. Mont. Zuluft: Luftmenge: 10000 m³/h	M0003496 Abluft: Luftmenge: 10000 m³/h

WK-Dimensions Version: 1.6.6.0 10.07.2020 WKDATA20



WOLF Anlagen-Technik
 GmbH & Co. KG
 Münchener Str. 54
 85290 Geisenfeld, GERMANY

Tel. +49 (0)8452 99-0
 Fax. +49 (0)8452 99-250
 E-Mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de
 Internet www.wolf-geisenfeld.de

Sitz der Gesellschaft: Geisenfeld - HRA 170353
 Komplementär: Geisenfelder Geschäftsführungs GmbH - HRB 191280
 Geschäftsführung beim Komplementär: Erich Deml
 Registriergericht: Amtsgericht Ingolstadt



WOLF Ersatzteilliste / Gerätestammkarte

Anlage: A8 Seite: 2 von 3

Kunde:	Engelhardt GmbH	Verkaufsbüro	
Projekt:	Elementum Bayerstraße	Wolf Anlagen-Technik	
Auftrags-Nr.:	AB-01269-20/A8	Tel. +49 (0) 8452/99-0	Fax. +49 (0) 8452/8410
Datum:	14.07.2020	Sachbearbeiter: Daniel Rottler	
		Tel. 08452 99260	Fax. 08452 99250

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung	
		dp-eigen:	166 Pa
		Luftintr. T / F.:	-16,0/ 90 °C/%rF
		Luftaustr. T / F.:	14,5/ 8 °C/%rF
		Leistung:	101 kW
		dp-eigen:	173 Pa
		Luftintr. T / F.:	22,0/ 40 °C/%rF
		Luftaustr. T / F.:	-0,8/100 °C/%rF
		Wirkung.trocken:	73,2 %
		Wirkung.feucht:	80,4 %
9-00-121-13	1	Stellmotor stetig 0-10V 20Nm 24V o. HS SM24A-SR, inkl. Mont.	M0013152
9-00-937-10	1	Siphon saugseitig 1", ohne Mont.	M0006809
9-00-305-01	1	Erhitzer, inkl. Mont.	M0011515
		dp-eigen:	15 Pa
		Luftintr.Temp.:	11,5 °C
		Luftaustr.Temp.:	24,0 °C
		Medium Ein/Aus:	70,0/50,0 °C
		Leistung:	42 kW
		Typ:	XCCAE 1680 T022 01 F30 E005 DN 25 DN 25
		Anschluß VL/RL:	DN 25 / DN 25
9-00-318-01	1	Frostschutzthermostat; stetig, inkl. Mont.	
9-00-355-01	1	Kühler, inkl. Mont.	M0003492
		dp-eigen:	34 Pa
		Luftintr. T / F.:	27,5/ 52 °C/%rF
		Luftaustr. T / F.:	18,0/ 84 °C/%rF
		Medium Ein/Aus:	6,0/12,0 °C
		Leistung:	43 kW
		Typ:	W / 27 / 1654 / 3 R / 14 K / 3.0 Cu,12/Al-L1
		Anschluß VL/RL:	1 * DN 40, 1 1/2" / 1 * DN 40, 1 1/2"
9-00-937-20	1	Siphon druckseitig 1", ohne Mont.	M0006810
9-00-150-10	1	Potentialausgleich 1 Stück	, inkl. Mont.
9-00-461-02	1	Schalldämpferkulisse, inkl. Mont. mit Glasseidengewebe	M0011511
		4 St. MK Typ	EMB 360 x 913 x 750 /
		dp-eigen:	33 Pa
		Frequenzband	[Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
		Dämpfung	[dB]: 7,0 12,0 22,0 30,0 41,0 34,0 22,0 15,0

Typ: **WK-com N B85/B318 Abluft**

Luftmenge : 10.000 m³/h
dp-extern : 400 Pa

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung	
9-00-150-10	1	Potentialausgleich 1 Stück	, inkl. Mont.
9-00-410-01	1	Taschenfilter ePM10 50 %, stehende Taschen, ohne Mont.	
		Dim-Widerstand:	52 Pa
		Anf-Widerstand:	26 Pa
		End-Widerstand:	78 Pa
		Filterfläche:	20,4 m²
		Mit.Absch-Gr.:	90,0 %
		Mit.Wirk-Gr.:	49,0 %

WK-Dimensions Version: 1.6.6.0 10.07.2020 WKDATA20





WOLF Ersatzteilliste / Gerätestammkarte

Anlage: A8 Seite: 3 von 3

Kunde:	Engelhardt GmbH	Verkaufsbüro	
Projekt:	Elementum Bayerstraße	Wolf Anlagen-Technik	
Auftrags-Nr.:	AB-01269-20/A8	Tel. +49 (0) 8452/99-0	Fax. +49 (0) 8452/8410
Datum:	14.07.2020	Sachbearbeiter: Daniel Rottler	
		Tel. 08452 99260	Fax. 08452 99250

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung	
		Klassifikation (ISO 16890): ePM10 50 %	
		Anz. Breite * Höhe * Tiefe Materialnummer	
		3 592 * 592 * 600 M0020769	
		3 592 * 287 * 600 M0020770	
9-00-461-02	1	Schalldämpferkulissee, inkl. Mont. mit Glasseidengewebe	M0011511
		4 St. MK Typ EMB 360 x 913 x 750 /	
		dp-eigen: 33 Pa	
		Frequenzband [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000	
		Dämpfung [dB]: 7,0 12,0 22,0 30,0 41,0 34,0 22,0 15,0	
9-00-514-01	1	Abl-WRG-Block Diagonalstrom	
		dp-eigen: 173 Pa	
9-00-108-05	1	Freilaufendes Lüfterrad mit EC-Motor mit Messbohrung, inkl. Mont., parametrisiert	M0021540
		Ventilator-Typ: GR56I-ZID.GL.CR / 4,60kW	
		Luftmenge: 10000 m³/h	
		Wellenleistung: 0,00 kW	
		P-Welle-Max.: 0,00 kW	
		dp-statisch: 684 Pa	
		Venti-Drehzahl: 1469 1/min	
		Wirkungsgrad: 0,0 %	
		Frequenzband [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000	Summe
		LW drucks. [dB]: 72,3 82,9 76,4 77,6 73,5 70,3 67,1 64,1	85,5
		LWA drucks. [dB(A): 46,1 66,8 67,8 74,4 73,5 71,5 68,1 63,0	79,2
		LW2 Gerät [dB]: 61,8 71,9 57,4 54,6 51,5 47,3 46,1 41,1	72,5
		LPA Ger. 1m [dB(A): 19,2 39,4 32,4 35,0 35,1 32,1 30,7 23,6	43,0
		Schallangaben bezogen auf schalltoten Raum.	
		Drehzahl: 1/min	Max-Drehzahl: 1780 1/min
		Nennleistung: 4,60 kW	Isolierstoffkl.: F
		Nennstrom: 0,00 A	Frequenz Max.: 0,0 Hz
		Nennspannung: 400 V	Frequenz Min.: 0,0 Hz
9-00-119-12	1	Stellmotor AUF/ZU 10 Nm 24V o. HS NM24A, inkl. Mont.	M0013160
9-00-150-10	1	Potentialausgleich 1 Stück , inkl. Mont.	
9-00-461-02	1	Schalldämpferkulissee, inkl. Mont. mit Glasseidengewebe	M0011511
		6 St. MK Typ EMB 230 x 913 x 1150 /	
		dp-eigen: 25 Pa	
		Frequenzband [Hz]: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000	
		Dämpfung [dB]: 9,0 13,0 30,0 44,0 49,0 44,0 31,0 24,0	



WOLF Ersatzteilliste / Gerätestammkarte

Anlage: A4 Seite: 1 von 1

Kunde: Engelhardt GmbH	Verkaufsbüro Wolf Anlagen-Technik Tel. +49 (0) 8452/99-0 Fax. +49 (0) 8452/8410
Projekt: Elementum Bayerstraße	Sachbearbeiter: Daniel Rottler
Auftrags-Nr.: AB-01269-20/A4	Tel. 08452 99260 Fax. 08452 99250
Datum: 14.07.2020	

Anlage: Schaltschrank

LV-Pos: 03.02.50

Ausführung:

Typ: **WK-com N B42 Zuluft**

Luftmenge : 0 m³/h

dp-extern : 0 Pa

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung
9-00-701-10	1	Regelung mit Schaltschrank



WOLF Ersatzteilliste / Gerätestammkarte

Anlage: A5 Seite: 1 von 1

Kunde: Engelhardt GmbH	Verkaufsbüro Wolf Anlagen-Technik Tel. +49 (0) 8452/99-0 Fax. +49 (0) 8452/8410
Projekt: Elementum Bayerstraße	Sachbearbeiter: Daniel Rottler
Auftrags-Nr.: AB-01269-20/A5	Tel. 08452 99260 Fax. 08452 99250
Datum: 14.07.2020	

Anlage: Inbetriebnahme Schaltschrank in München

LV-Pos: 03.02.60

Ausführung:

Typ: **WK-com N B42 Zuluft**

Luftmenge : 0 m³/h

dp-extern : 0 Pa

Bestell-Nr.	Stück	Bezeichnung
-------------	-------	-------------